

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-079FUNDEB

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	2.900,000

Item: 0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 121 Unidade - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	121	35.090,000

Item: 0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 241 Unidade - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	241	81.940,000

Item: 0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 74 Unidade - Valor Referência: 443,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	74	25.160,000



Item: 0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 466,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	4.680,000

Item: 0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 58 Unidade - Valor Referência: 483,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	58	25.520,000

Item: 0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 133 Unidade - Valor Referência: 533,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	133	65.170,000

Item: 0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.083,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	8.700,000

Item: 0009 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.333,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0010 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes Para este serviço, será de responsabilidade da empresa todos os itens necessários para a instalação tais como suporte, calços de borracha, tubos de cobre flexível, cabo pp flexível, fita pvc, isolamento térmico e acabamento serra copo. - **Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 1.333,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	12.792,000

Item: 0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujeidade. - **Quantidade: 438 Unidade - Valor Referência: 183,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	438	39.420,000

Item: 0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujeidade. - **Quantidade: 644 Unidade - Valor Referência: 183,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	644	57.960,000

Item: 0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujeidade. - **Quantidade: 224 Unidade - Valor Referência: 226,667**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	224	22.176,000

Item: 0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujeidade. - **Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 240,000**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	24	3.360,000

Item: 0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujeidade. - **Quantidade: 364 Unidade - Valor Referência: 283,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	364	61.880,000

Item: 0016 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujeidade. - **Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 533,333**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	20	6.980,000

Item: 0017 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a



retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 616,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	20	7.980,000

Item: 0018 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 616,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	40	15.960,000

Item: 0019 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS. Especificação: Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 172 Unidade - Valor Referência: 240,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR 18.000 A 24.000BTUS	propria	172	17.028,000

Item: 0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 253,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	2.000,000

Item: 0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 253 Unidade - Valor Referência: 260,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	253	48.070,000

Item: 0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar e também de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 479 Unidade - Valor Referência: 273,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	479	91.010,000

Item: 0023 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 149 Unidade - Valor Referência: 310,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	149	28.310,000

Item: 0024 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 310,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	2.640,000

Item: 0026 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 307 Unidade - Valor Referência: 350,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25) Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS propria 307 89.030,000

Item: 0028 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 520,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	3.800,000

Item: 0029 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação: Conferência e reposição do gás refrigerante na central de ar de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento necessário dos equipamentos - Quantidade: 22 Unidade - Valor Referência: 520,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	22	8.360,000

Item: 0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 100,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	590,000

Item: 0031 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 129 Unidade - Valor Referência: 116,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	propria	129	14.577,000

Item: 0032 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 339 Unidade - Valor Referência: 116,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	propria	339	38.307,000

Item: 0033 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 77 Unidade - Valor Referência: 150,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	propria	77	8.085,000

Item: 0034 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 150,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	propria	12	1.260,000

Item: 0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 86 Unidade - Valor Referência: 156,667



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS	propria	86	9.460,000

Item: 0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 304 Unidade - Valor Referência: 156,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	propria	304	42.560,000

Item: 0037 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 300,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS	propria	10	2.000,000

Item: 0038 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS. Especificação: Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 366,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS	propria	10	2.600,000

Item: 0039 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS. Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 366,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS	propria	13	3.380,000

Item: 0040 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS. Especificação : Limpeza dos aparelhos com a retirada e lavagem das tampas e filtros de ar, Limpeza do evaporador e do condensador através de escovação e retirada da sujidade. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 183,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L. A. QUEIROZ EIRELI (34.791.063/0001-25)	Adjudicado em: 11/11/2022 - 09:05:55 - Por: IGOR LIMA DOS SANTOS	CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS	propria	10	1.300,000

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

