

LEGENDA DE ÁGUA	
SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA
	HIJOMETRO GERAL DE ENTRADA
	RESERVOÁRIO
	LAVATÓRIO
	FILTRO DE PAREDE
	VÁVULO COM CAIXA ACOPADA
	VÁVULO SANITÁRIO
	MAQUINA DE LAVAR ROUPA
	PADE COZINHA
	DUCHA HIGIENICA
	REGISTRO DE PRESSAO
	REGISTRO DE GATEIA
	TORNEIRA DE PRESSAO GSA* PARA LINHEA A 50cm DO PISO
	TORNEIRA DE PRESSAO GSA* PARA JARDIM A 50cm DO PISO
	CHUVEIRO
	TANQUE
	VÁVULO COM CAIXA ACOPADA
	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA FRIA

- NOTAS:
- AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL, DE DISTRIBUIÇÃO E DAS LINHAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, CLASSE 15, MARCA TIGRE, MARCO OU EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS, ESCALAFONE DE ÁGUA, PROXIMAS ÀS BOMBAS, SERÃO EM FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, JANNESMANN OU EQUIVALENTE.
 - O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E PIPAL, PREDIAL, FORNECIDO COM BASE NUMA PRESSÃO MÍNIMA DE 40 mca.
 - OS REGISTROS DE GATEIA DEVERÃO SER METÁLICOS TIPO DOCCA, TIGRE OU EQUIVALENTE.
 - O HIJOMETRO DEVERÁ SER DO TIPO MALLTAD, DIÂMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERÍSTICA DE 3 m³/h, CAGEY OU EQUIVALENTE, PARADO DA CONDIÇÃO LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A NO MÁXIMO, 1,50 m DE ALTURA.
 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO TER RECOMENDADO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO.
 - RESERVIANDO-SE O MÍNIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEÍCULOS E NO MÍNIMO DE 0,80 m PARA TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LENTES.
 - PARA O ALIMENTADOR DO SISTEMA DE 3/4 CV, Haverá flexão, CASO, MONTAGEM, TUBERAÇÕES EM H/D, DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONDIÇÃO LOCAL, DE ENERGIA ELÉTRICA.
 - A CASA DE BOMBAS SERÁ LOCALIZADA NO RESERVA-TÓRIO CONFORME ENTALHE, AO NÍVEL DO TERRENO.
 - 2.1000 LITROS (NÍVEL 01) E 15.000 LITROS (NÍVEL 02), COM DIMENSÕES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - O RESERVA-TÓRIO DA CASA DE BOMBAS DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.
 - TODA A TUBULAÇÃO NO RESERVA-TÓRIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERÁ SER FEITA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO PROJETO.
 - OS PONTOS TERMINAIS RECEBERÃO PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO.
 - TESTES PREVIAMENTE A REDE COM 2% A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 48h.
 - CHUVEIRAS, CASOS DE AQUISIÇÃO DE TUBOS, OS PONTOS DEFINIDOS.
 - OS REGISTROS BRUTOS PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE.
 - TODA A TUBULAÇÃO E INDICAÇÃO EM MILÍMETROS.

PROPRIETÁRIO:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
ENGENHEIRO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	
RESP. TÉCNICO:	GERA
AUTOR DO PROJETO:	GERA, 46001-1000
DEFO:	CBMDF
	RA
OBSERVAÇÕES:	

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO B			
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA			
CONDIÇÃO:		HAG	
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		HAG	
ESPALA		ESPALA	
R.01		R.01	
FÓRUM		FÓRUM	
950 mm x 584 mm		950 mm x 584 mm	

