



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 121/2020 – CONTABILIDADE/SAUDE

São Miguel do Guamá/PA, 20 de julho de 2020.

De: Secretaria de Saúde
Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Através do presente, honrando em cumprimenta-lo, solicitamos Futura e Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GERADOR A DIESEL, POTÊNCIA 125 KVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá – PA, conforme Especificação.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE 1.012
01	<p>GERADOR A DIESEL POTÊNCIA 125 KVA,</p> <p>Especificações do Motor 1.800 rpm. Cilindrada (cm³): 6490 Potência máxima CA (kva / kw):125 / 100 (pico por 1 hora) Potência nominal CA (kva / kw): 113 / 90,4 (contínua 12 horas) Tensão de saída: 220/127 V Fator de potência (cos): 0,8 Corrente nominal CA (A): 130 Classe de isolamento do alternador: F - 12 Polos Frequência (hz): 60 Nível de ruído 7m de distância (dB): 70 Tipo de Motor: Diesel 4 tempos Tipo de Injeção: Direta Tipo a spiração: Turbo-alimentado e pós-refrigerado Cilindros, número: 6 Sistema de refrigeração: Líquido refrigeração Consumo de combustível (g/kW.h): 218 Capacidade Óleo (L): 18 Tanque de combustível (L): 230 Consumo de combustível (L/h): 13 Capacidade de óleo de cárter (L): 18 Regulador Tipo Eletrônico Filtro de Ar Tipo Seco Refrigerado por água Tensão de partida 24V Filtro separador de água e óleo (nível visível) Filtro de ar seco Radiador com ventilador soprante Sensor de alta temperatura do líquido Sensor de baixa pressão do óleo lubrificante Sensor de nível água radiador Regulação eletrônica de velocidade Proteções de parte s móveis Proteções de partes quentes Auto excitado e autorregulado Proteção IP23 Quadro de força, controle e medição (conforme parametrização) Bateria livre de manutenção Chave de desconexão de bateria Disjuntor tripolar Carregador automático de baterias (de série em grupos geradores de partida automática) Re sistencia de pré aquecimento do motor (de serie em grupos de partida automática) Alternador carregador de bateria conectado a barra de aterramento Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras Atualização: Outubro/2019 4 Bateria(s) de partida (inclui cabos, conectores e suporte). Barramento de terra com conexão para haste de aterramento Chassis em Aço Amorteced ores de vibração Tanque de combustível integrado no chassis Boia de nível de combustível Botão de parada de emergência Carenagem fabricada com chapa de alta qualidade Alta resistência mecânica Fácil acesso a manutenções (água, óleo e filtros) Chassis estanque (faz função de retenção de líquidos, através de dupl a parede) Olhais reforçados para içamento</p>	UND	1

Atenciosamente,

Soraia de Nazaré O. do Vale
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 097/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



JUSTIFICATIVA

Considerando que os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância, não apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo quando à aquisição de um gerador, de maneira a assegurar a incolumidade dos usuários do sistema bem como a plenitude dos serviços de Média e Alta Complexidade prestados ao cidadão por meio do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá.

Considerando o art. 196 da Constituição Brasileira de 1988, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Considerando repentinas quedas de energia elétrica na região onde se localiza o hospital Municipal de São Miguel do Guamá, faz-se necessária a aquisição de GERADOR A DIESEL POTÊNCIA 125 KVA, sendo a aquisição desse objeto notória, pois sua utilidade é de extrema importância para a continuidade dos serviços prestados, ademais, em uma eventual pane elétrica, a ausência de um gerador em plenas condições desmobilizaria todo um prédio e seus respectivos equipamentos.

Sendo assim, diante do exposto, a Secretaria Municipal de Saúde solicita Futura e Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GERADOR A DIESEL, POTÊNCIA 125 KVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá – PA

São Miguel do Guamá/PA, 20 de julho de 2020.

Sem mais para o momento, contamos com a brevidade do atendimento.

Atenciosamente,

SORAIA DE NAZARÉ O. DO VALE

Secretária Municipal de Saúde

Decreto: 097/2020