



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Nº do protocolo:	MEMORIAL DESCRITIVO	Visto do Analista:
------------------	----------------------------	--------------------

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1 Estabelecimento: Construção do Mercado e Revitalização da Praça de Aguas Lindas		
1.2 Ocupação (Decreto Estadual 357): C-2 (mercados)		
1.3 Endereço: Rua Oswaldo Cruz e Rua Débora Kaladrini		
1.4 Bairro: Águas Lindas	Município: Ananindeua	Fone: (91) 3344-2077
1.5 Proprietário: Prefeitura Municipal de Ananindeua		
1.6 E-mail: sesanprojetos@ananindeua.pa.gov.br		CNPJ/CPF: 05.058.441/0001-68
1.7 Responsável técnico (incêndio): Monica Amaral Piedade		Registro profissional: A25606-4
1.8 Trata-se de substituição de projeto: ☒ NÃO ☐ SIM. Nº do protocolo anterior:		
1.9 Trata-se de ampliação: ☒ NÃO ☐ SIM. Área ampliada (m²):		
1.10 Área total construída (m²): 419,70		
1.11 Carga Incêndio específica predominante(NBR 14276 - MJ / M²): 300 Risco: Baixo		
1.12 Altura de edificação (do piso de acesso ao piso mais elevado) (m): 00,15 Nº de pav: 01		
1.13 A edificação possui subsolo: ☒ NÃO ☐ SIM. Quantos?		
1.14 Classificação da edificação quanto à altura (Decreto Estadual 357): K (Edificação térrea)		
1.15 Classificação da edificação quanto às suas características construtivas (NBR 9077): Y		

OBSERVAÇÕES

→ Os símbolos gráficos para projeto de prevenção e controle de pânico devem atender a NBR 14100

→ Caso a edificação não seja isenta dos requisitos de resistência ao fogo (proteção passiva) da estrutura, conforme a NBR 14432, deverá ser providenciado um **certificado de conformidade quanto a resistência ao fogo da estrutura** conforme as normas da ABNT, acompanhado da ART estrutural (projeto - cod. 37), os quais deverão ser **apresentados junto com o projeto para análise**.

→ **Deverá apresentar os seguintes documentos no ato da solicitação de VISTORIA para HABITE-SE:**
ART elétrico(execução); ART Incêndio(execução); ART Central de GLP(execução); ART SPDA(execução); ART Escada pressurizada(execução); ART Elevador/Escada e esteira Rolantes(execução); ART G.Gerador

2. SISTEMA DE EXTINTORES (NBR 12693)

Agente extintor	Extintores manuais			Extintores sobre rodas		
	Carga	Quantidade	Capacidade extintora de cada extintor	Carga	Quantidade	Capacidade extintora de cada extintor
PQS ABC	6Kg	05	3-A:20-B:C			

3. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO BÁSICA DE SEGURANÇA (NBRs 13434-1, 13434-2 e 13434-3)

Sinalização Básica													
Proibição	Código da placa												
	Quantidade												
Alerta	Código da placa												
	Quantidade												
Orientação e Salvamento	Código da placa	13	17										
	Quantidade	03	02										
Equipamentos	Código da placa	23											
	Quantidade	05											

Continua na página 2