

Nº do protocolo:		DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS		FOLHA 2/2	
4. SISTEMA DE HIDRANTES (NBR 13714 / IT)					
4.1 Existe?	☒ SIM	☐ NÃO			
5. SISTEMA DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS) (NBR 10897/NBR 13792)					
5.1 Existe?	☐ SIM	☒ NÃO			
6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NBR 10898)					
6.1 Sistema adotado na edificação			6.2 Função do sistema, quantidade e autonomia		
☒	Conjunto de blocos autônomos		☒	Aclareamento:	a) Quantidade (und): 25
☐	Sistema centralizado com baterias				b) Autonomia (min): 30
☐	Sistema centralizado com grupo moto-gerador		☐	Balizamento:	a) Quantidade (und):
☐	Outros:				b) Autonomia (min):
6.3 Localização:			a) Baterias de acumuladores:		
			b) Grupo moto-gerador:		
			c) Painel de comando:		
7. Brigada de Incêndio: ☐ SIM ☒ NÃO					
8. Plano de intervenção de incêndio: ☐ SIM ☒ NÃO					
9. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (NBR 9441)					
9.1 Sistema de detecção:					
Existe? ☐ SIM ☒ NÃO					
9.2 Tipos de detectores:					
☐	Térmicos	☐	Termovelocimétricos	☐	lônicos
☐		☐	Ópticos	☐	Chama
☐	Outros:				
9.3 Sistema de Alarme:					
Existe? ☒ SIM ☐ NÃO					
10. CENTRAL DE GÁS					
10.1 Existe? ☐ SIM ☒ NÃO					
10.2 Tipo de gás:					
10.3 Quantidade de gás (KG):					
11. TERMO DE RESPONSABILIDADE					
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste memorial descritivo, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade.					
Belém-PA, 25 de JULHO de 2015					
Assinatura do responsável técnico			Assinatura do proprietário/responsável		
_____			_____		
PARA USO EXCLUSIVO DO CBMPA (SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO)					
Belém-PA, ____ de ____ de ____			Belém-PA, ____ de ____ de ____		
_____			_____		
Examinador			Chefe do CAT		

OBS: O presente documento é obtido no site www.bombeiros.pa.gov.br no link *Serviços Técnicos* e deverá ser preenchido **completamente** e entregue **02 (duas) vias devidamente assinadas**.