



1- Consultar projetista quando distância do quadro até medidor for maior que 40 m

DIAGRAMA UNIFILAR - 110 Volts

2- Consultar projetista quando distância do quadro até medidor for maior que 20

OBSERVAÇÕES:

- 1- Quando não indicado, considerar eletrodo de $\phi 3/4"$
- 2- Utilizar cabo sintenax para iluminação externa
- 3- Tomados de uso especial foram dimensionados em 600W

PROJETO PADRÃO - FNDE

OBSERVAÇÕES

ESCOLA 1 SALA DE AULA

PLANTA BAIXA

וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל

ELÉTRICA

LELEINCA

1/50	
DATA EMISS/	

DATA EMISSIONS

JANE