PARA CONTINUAÇÃO VER FOLHA HMJ-PE-EL-04-R00

PLANTA BAIXA – SETOR B – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
ESC;1/75

DESENHOS COMPLEMENTARES

ÍTEM	PRANCHA	DESCRIÇÃO
01	HMJ-PE-EL-01-R00 – LEGENDA	LEGENDA
03	HMJ-PE-EL-06-R00- ALIMENTADORES	ALIMENTADORES

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ÍTEM	PRANCHA	DESCRIÇÃO
01	HMJ-PE-EL.LM.R00	LISTA DE MATERIAL
02	HMJ-PE-EL.MD.R00	MEMORIAL DESCRITIVO

NOTAS GERAIS

01 – ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE ø3/4".
02 – TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO.
03 – TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERÁ SER EM PVC.
04 – TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
05 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
06 – CAIXAS DE PASSAGEM NÃO COTADAS SERÃO DE 10x10x10cm.
07 – PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAÇÃO TECNICA.
08 – CABOS NÃO COTADOS DE ø2,5mm², ISOLAMENTO 750V.
09 – TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.
10 – CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO |||

Nº	REVISÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	ANDRÉ	NOV/15

C:\Users\Projectu\Documents\logo selo.JPG

OBRA:
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA

ENDEREÇO:

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO: PLANTA BAIXA - SETOR B - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
ARQUIVO: HMJ-PE-EL-05-R00 – Setor B- Força.dwg
PRANCHA: **EL-05**
RESP. DESENHO: ANDRÉ NASCIMENTO CREA: 11.136D/PA
ESC: 1/75
DATA: SET. 2015