

Pregão Eletrônico

925387.1452020 .34847 .4464 .111813444



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00145/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB de 17/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 13674/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00145/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bombas d água monofásica, centrífuga e trifásica. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção(bsp): 2 1/2'; - Elevação(bsp): 2'; - Diâmetro rotor: 125mm; - AMT max: 26 m.c.a; - Vazão máxima: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Características - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 'Jet Pump'; - Eixo: em aço carbono Ø 5/8; - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; - Trifásico: 220/380V; - Grau de Proteção: IP 21; - Isolamento: Classe 'B; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 1.193,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.173,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 2

Descrição: BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. Características Técnicas - Potência: 3/4 CV; - Rotor: 125 x 2,5 mm; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4'; - Pressão bsp: 1'; - Descarga bsp: 3/4'; - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4' x pressão (retorno) 1' x recalque 3/4'; - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3' ou maior Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.094,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.034,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 3

Descrição: BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE 1/2 CV. Características Técnicas - Potência: 1/2 CV; - Ø Sucção: 1'; - Ø Recalque: 3/4'; - Ø Retorno: 3/4'; - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a; - Recalque máximo: 15; - Ø Rotor: 107 mm; Submersão: 2 m - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). Submersão: 10 m - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); Importante - A submersão mínima do injetor é de 2 metros; - Injetor I0 - Para submersões inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submersão de 10 metros. Características - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 833,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: BIDDEN COMERCIAL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 940,0000 e com valor negociado a R\$ 833,2200 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 4

Descrição: BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: BOMBA INJETORA DE 1 CV. Características Técnicas - Potência: 1 CV; - Rotor: 140 x 1; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4'; - Pressão bsp: 1'; - Descarga bsp: 3/4'; - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4' x pressão (retorno) 1' x recalque 3/4'. Utilizada para água limpa; - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4' ou maior; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 1.723,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.370,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 5

Descrição: BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. Características Técnicas Potência: 5 CV; - Estágio: 2; - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); - Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 67 m.c.a (6,7 Kg); - Vazão máxima: 19,4 m³/h (Pressão: 36 m.c.a); - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); - Ø Rotor: 146 mm; Características - Bocais com rosca BSP; - Eixo de aço inox AISI-420; - Rotor fechado de alumínio; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica (ME-AL); Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.427,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.257,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 6

Descrição: BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Descrição Complementar: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); - Ø Recalque: 1 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); - Ø Rotor: 159 mm; Características - Linha S: motobomba sem intermediário; - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.467,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.158,5700 e a quantidade de 2 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.193,0000	R\$ 4.772,0000	27/09/2020 16:48:36
Marca: ELETROPLAS Fabricante: ELETROPLAS Modelo / Versão: ECS-300IN 3CV TRIF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção(bsp): 2 1/2"; - Elevação(bsp): 2"; - Diâmetro rotor: 125mm; - AMT max: 26 m.c.a - Vazão máxima aprox: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Características - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 "Jet Pump"; - Eixo: em aço carbono 5/8; - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; - Trifásico: 220/380V; - Grau de Proteção: IP 21; - Isolamento: Classe "B; Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso.							

31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.443,0000	R\$ 5.772,0000	25/09/2020 15:23:41
<p>Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC INDUSTRIA MAQUINAS LTDA Modelo / Versão: MB FGN-5 130MM TRIF 3,0CV 220/380 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. Características Técnicas Potência: 3 CV; Sucção(bsp): 2 1/2"; Elevação(bsp): 2"; Diâmetro rotor: 125mm; AMT max: 26 m.c.a; Vazão máxima: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Características Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 "Jet Pump"; Eixo: em aço carbono Ø 5/8"; Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; Trifásico: 220/380V; Grau de Proteção: IP 21; Isolamento: Classe "B"; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso."</p>							
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.832,0000	R\$ 7.328,0000	25/09/2020 18:10:47
<p>Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: BOMBA THL-13 3,0 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. • Características Técnicas • - Potência: 3 CV; • - Sucção (bsp): 2 1/2"; • - Elevação (bsp): 2"; • - Diâmetro rotor: 125mm; • - AMT max: 26 m.c.a; • - Vazão máxima: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); • - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); • Características • - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 "Jet Pump"; • - Eixo: em aço carbono Ø 5/8"; • - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; • - Trifásico: 220/380V; • - Grau de Proteção: IP 21; • - Isolamento: Classe "B"; • Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>							
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 14:22:15
<p>Marca: Eletroplas ECS-300T Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. • Características Técnicas • - Potência: 3 CV; • - Sucção(bsp): 2 1/2"; • - Elevação(bsp): 2"; • - Diâmetro rotor: 125mm; • - AMT max: 26 m.c.a; • - Vazão máxima: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); • - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); • Características • - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 "Jet Pump"; • - Eixo: em aço carbono Ø 5/8"; • - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; • - Trifásico: 220/380V; • - Grau de Proteção: IP 21; • - Isolamento: Classe "B"; • Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>							
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/09/2020 11:52:01
<p>Marca: ind de bombas Fabricante: ind de bombas Modelo / Versão: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção(bsp): 2 1/2'; - Elevação(bsp): 2'; - Diâmetro rotor: 125mm; - AMT max: 26 m.c.a; - Vazão máxima: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Características - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 'Jet Pump'; - Eixo: em aço carbono Ø 5/8; - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; - Trifásico: 220/380V; - Grau de Proteção: IP 21; - Isolamento: Classe 'B'; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/09/2020 08:44:12
<p>Marca: Thebe Fabricante: Thebe Modelo / Versão: THI-13 3cv Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. ðB7 Características Técnicas ðB7 - Potência: 3 CV; ðB7 - Sucção(bsp): 2 1/2"; ðB7 - Elevação(bsp): 2"; ðB7 - Diâmetro rotor: 125mm; ðB7 - AMT max: 26 m.c.a; ðB7 - Vazão máxima: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); ðB7 Características ðB7 - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 "Jet Pump"; ðB7 - Eixo: em aço carbono Ø 5/8 1D; ðB7 - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; ðB7 - Trifásico: 220/380V; ðB7 - Grau de Proteção: IP 21; ðB7 - Isolamento: Classe "B 1D; ðB7 Equipamento novo, sem uso. ðD8 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.832,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.443,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.193,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 9.500,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:08:07:417
R\$ 4.999,9900	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:09:02:423
R\$ 1.183,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:09:42:450
R\$ 1.173,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:15:12:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:07:04	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:24:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 10:54:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:24:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:17:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:24:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 14:28:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 14:31:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 15:34:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 15:51:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 14:29:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 14:34:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 14:49:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 14:50:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 15:05:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 15:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Aceite	07/10/2020 14:15:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.173,0000.
Habilitado	07/10/2020 14:23:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.094,0000	R\$ 3.282,0000	27/09/2020 16:48:36
Marca: ELETROPLAS Fabricante: ELETROPLAS Modelo / Versão: ECI-75M I-109 3/4CV MONO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. Características Técnicas - Potência: 3/4 CV; - Rotor: 125 x 2,5 mm; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4"; - Pressão bsp: 1"; - Descarga bsp: 3/4"; - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3" ou maior Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.							
31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.285,0000	R\$ 3.855,0000	25/09/2020 15:23:41
Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC INDUSTRIA MAQUINAS LTDA Modelo / Versão: MB FIG-S 124MM MONO 3/4 CV 110/220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. Características Técnicas Potência: 3/4 CV; Rotor: 125 x 2,5 mm; Estágio: 1; Sucção bsp: 1 1/4"; Pressão bsp: 1"; Descarga bsp: 3/4"; Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a);							

	Características Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). -Disponível para poços de 3" ou maior - Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso."						
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.300,0000	R\$ 3.900,0000	25/09/2020 18:10:47
Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: BOMBA TJ-16/40 NR 3/4 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. • Características Técnicas • - Potência: 3/4 CV; • - Rotor: 125 x 2,5 mm; • - Estágio: 1; • - Sucção bsp: 1 1/4"; • - Pressão bsp: 1"; • - Descarga bsp: 3/4"; • - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); • - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); • Características • - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; • - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; • E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3" ou maior • Equipamento novo, sem uso.  Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.							
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/09/2020 14:22:15
Marca: Eletroplas ECI-75M Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. • Características Técnicas • - Potência: 3/4 CV; • - Rotor: 125 x 2,5 mm; • - Estágio: 1; • - Sucção bsp: 1 1/4"; • - Pressão bsp: 1"; • - Descarga bsp: 3/4"; • - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); • - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); • Características • - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; • - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; • E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3" ou maior • Equipamento novo, sem uso.  Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.							
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/09/2020 11:52:01
Marca: ind de bombas Fabricante: ind de bombas Modelo / Versão: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. Características Técnicas - Potência: 3/4 CV; - Rotor: 125 x 2,5 mm; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4"; - Pressão bsp: 1"; - Descarga bsp: 3/4"; - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3" ou maior Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	28/09/2020 08:44:12
Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. ðB7 Características Técnicas ðB7 - Potência: 3/4 CV; ðB7 - Rotor: 125 x 2,5 mm; ðB7 - Estágio: 1; ðB7 - Sucção bsp: 1 1/4"; ðB7 - Pressão bsp: 1"; ðB7 - Descarga bsp: 3/4"; ðB7 - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); ðB7 Características ðB7 - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; ðB7 - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; ðB7 E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3" ou maior ðB7 Equipamento novo, sem uso. ðD8 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.300,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.285,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.094,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.084,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:10:04:540
R\$ 9.500,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:14:20:220
R\$ 1.074,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:17:52:777
R\$ 1.064,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:18:06:707
R\$ 1.054,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:18:22:250
R\$ 1.044,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:18:27:797
R\$ 1.034,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:18:44:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:09:43	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:23:20	Item encerrado.
Aceite	07/10/2020 14:17:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.034,0000.
Habilitado	07/10/2020 14:23:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 3 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 950,0000	R\$ 3.800,0000	25/09/2020 18:10:47
<p>Marca: SCHNEIDER Fabricante: SCHNEIDER Modelo / Versão: MBI-98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV. • Características Técnicas • - Potência: 1/2 CV; • - Ø Sucção: 1"; • - Ø Recalque: 3/4"; • - Ø Retorno: 3/4"; • - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a.; • - Recalque máximo: 15; • - Ø Rotor: 107 mm; • Submersão: 2 m • - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a.); • - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). • Submersão: 10 m • - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); • - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); • Importante • - A submersão mínima do injetor é de 2 metros; • - Injetor IO - Para submersões inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submersão de 10 metros. • Características • - Bocais com rosca BSP; • - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; • - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; • - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz; • Detalhes Técnicos do Injetor • - Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; • - Válvula de pé com crivo de bronze; • - Venturi de ABS; • - Bico injetor de Noryl®; • - Diâmetro do injetor IO: 69 mm; • Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>							
31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.005,0000	R\$ 4.020,0000	25/09/2020 15:23:41
<p>Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC INDUSTRIA MAQUINAS LTDA Modelo / Versão: MB FIG-P 110MM MONO 1/2 CV 110/220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV. Características Técnicas Potência: 1/2 CV; Ø Sucção: 1"; Ø Recalque: 3/4"; Ø Retorno: 3/4"; Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a; Recalque máximo: 15; Ø Rotor: 107 mm; Submersão: 2 m; Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). Submersão: 10 m Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); Importante: A submersão mínima do injetor é de 2 metros; Injetor IO - Para submersões inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submersão de 10 metros. Características: Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz;"</p>							
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 14:22:15
<p>Marca: Eletroplas ECI-50M Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV. • Características Técnicas • - Potência: 1/2 CV; • - Ø Sucção: 1"; • - Ø Recalque: 3/4"; • - Ø Retorno: 3/4"; • - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a.; • - Recalque máximo: 15; • - Ø Rotor: 107 mm; • Submersão: 2 m • - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a.); • - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). • Submersão: 10 m • - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); • - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); • Importante • - A submersão mínima do injetor é de 2 metros; • - Injetor IO - Para submersões inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submersão de 10 metros. • Características • - Bocais com rosca BSP; • - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; • - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; • - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz; • Detalhes Técnicos do Injetor • - Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; • - Válvula de pé com crivo de bronze; • - Venturi de ABS; • - Bico injetor de Noryl®; • - Diâmetro do injetor IO: 69 mm; • Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/09/2020 08:44:55
<p>Marca: schneider</p>							

	Fabricante: schneider Modelo / Versão: MBI-98 IO-15 0.5 M 60 220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE CV. Características Técnicas - Potência: 1/2 CV; - Sucção: 1"; - Recalque: 3/4"; - Retorno: 3/4"; - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a; - Recalque máximo: 15; - Rotor: 107 mm; Submergência: 2 m - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). Submergência: 10 m - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); Importante - A submergência mínima do injetor é de 2 metros; - Injetor IO - Para submergências inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submergência de 10 metros. Características - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz; Detalhes Técnicos do Injetor - Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; - Válvula de pé com crivo de bronze; - Venturi de ABS; - Bico injetor de Noryl®; - Diâmetro do injetor IO: 69 mm; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.						
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/09/2020 11:52:01
	Marca: ind de bombas Fabricante: ind de bombas Modelo / Versão: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV. Características Técnicas - Potência: 1/2 CV; - Ø Sucção: 1"; - Ø Recalque: 3/4"; - Ø Retorno: 3/4"; - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a; - Recalque máximo: 15; - Ø Rotor: 107 mm; Submergência: 2 m - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). Submergência: 10 m - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); Importante - A submergência mínima do injetor é de 2 metros; - Injetor IO - Para submergências inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submergência de 10 metros. Características - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz;						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/09/2020 08:44:12
	Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV. ðB7 Características Técnicas ðB7 - Potência: 1/2 CV; ðB7 - Ø Sucção: 1"; ðB7 - Ø Recalque: 3/4"; ðB7 - Ø Retorno: 3/4"; ðB7 - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a; ðB7 - Recalque máximo: 15; ðB7 - Ø Rotor: 107 mm; ðB7 Submergência: 2 m ðB7 - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). ðB7 Submergência: 10 m ðB7 - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); ðB7 Importante ðB7 - A submergência mínima do injetor é de 2 metros; ðB7 - Injetor IO - Para submergências inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submergência de 10 metros. ðB7 Características ðB7 - Bocais com rosca BSP; ðB7 - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; ðB7 - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); ðB7 - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; ðB7 - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz; ðB7 Detalhes Técnicos do Injetor ðB7 - Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; ðB7 - Válvula de pé com crivo de bronze; ðB7 - Venturi de ABS; ðB7 - Bico injetor de Noryl®; ðB7 - Diâmetro do injetor IO: 69 mm; ðB7 Equipamento novo, sem uso. ðD8 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.005,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 950,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 940,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:11:28:957
R\$ 9.500,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:14:28:133
R\$ 930,0000	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:19:04:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:10:56	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:22:06	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 10:51:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Encerramento do	28/09/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA

prazo de Convocação - Anexo	11:36:35	EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36.
Aceite	05/10/2020 14:15:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e com valor negociado a R\$ 833,2200. Motivo: Valor negociado com o licitante no chat.
Inabilitado	05/10/2020 14:17:25	Inabilitação de proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e com valor negociado a R\$ 833,2200. Motivo: Proposta inabilitada por não atender o item 8.3.2.4.b do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 15:07:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 16:03:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 14:50:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2020 17:37:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Aceite	07/10/2020 14:18:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 940,0000 e com valor negociado a R\$ 833,2200. Motivo: Valor negociado com o licitante via chat.
Habilitado	07/10/2020 14:23:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIDDEN COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.720,0000	R\$ 6.880,0000	25/09/2020 15:23:41
<p>Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC INDUSTRIA MAQUINAS LTDA Modelo / Versão: MB FIG-S 128MM MONO 1,0CV 110/220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA INJETORA DE 1 CV. Características Técnicas Potência: 1 CV; Rotor: 140 x 1; Estágio: 1; Sucção bsp: 1 1/4"; Pressão bsp: 1"; Descarga bsp: 3/4"; Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); Características: Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso"</p>							
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.723,0000	R\$ 6.892,0000	27/09/2020 16:48:36
<p>Marca: ELETROPLAS Fabricante: ELETROPLAS Modelo / Versão: ECI-100M I-210 1CV MONO 110/220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA DE 1 CV. Características Técnicas - Potência: 1 CV; - Rotor: 140 x 1; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4"; - Pressão bsp: 1"; - Descarga bsp: 3/4"; - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso.</p>							
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.723,0800	R\$ 6.892,3200	25/09/2020 18:10:47
<p>Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: BOMBA TJ-16/20 NR 1,0 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA DE 1 CV. • Características Técnicas • - Potência: 1 CV; • - Rotor: 140 x 1; • - Estágio: 1; • - Sucção bsp: 1 1/4"; • - Pressão bsp: 1"; • - Descarga bsp: 3/4"; • - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); • - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); • Características • - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4"</p>							

							x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; • - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; • - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; • Equipamento novo, sem uso.  Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 14:22:15
	Marca: Eletroplas ECI-100M Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA DE 1 CV. • Características Técnicas • - Potência: 1 CV; • - Rotor: 140 x 1; • - Estágio: 1; • - Sucção bsp: 1 1/4"; • - Pressão bsp: 1"; • - Descarga bsp: 3/4"; • - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); • - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); • Características • - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; • - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; • - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; • Equipamento novo, sem uso.  Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.						
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/09/2020 11:52:01
	Marca: ind de bombas Fabricante: ind de bombas Modelo / Versão: BOMBA INJETORA DE 1 CV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA DE 1 CV. Características Técnicas - Potência: 1 CV; - Rotor: 140 x 1; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4"; - Pressão bsp: 1"; - Descarga bsp: 3/4"; - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/09/2020 08:44:12
	Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA DE 1 CV. ðB7 Características Técnicas ðB7 - Potência: 1 CV; ðB7 - Rotor: 140 x 1; ðB7 - Estágio: 1; ðB7 - Sucção bsp: 1 1/4"; ðB7 - Pressão bsp: 1"; ðB7 - Descarga bsp: 3/4"; ðB7 - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); ðB7 Características ðB7 - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; ðB7 - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; ðB7 - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; ðB7 Equipamento novo, sem uso. ðD8 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.723,0800	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.723,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.720,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.710,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:12:19:497
R\$ 1.700,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:13:48:357
R\$ 9.500,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:14:40:237
R\$ 1.690,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:17:55:267
R\$ 1.680,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:18:10:047
R\$ 1.670,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:18:16:353
R\$ 1.680,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:18:21:470
R\$ 1.660,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:18:38:510
R\$ 1.650,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:18:41:743
R\$ 1.640,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:19:13:290
R\$ 1.630,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:20:03:073
R\$ 1.620,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:20:18:497
R\$ 1.610,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:20:27:633
R\$ 1.600,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:20:46:513
R\$ 1.590,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:20:54:027
R\$ 1.580,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:21:08:020
R\$ 1.570,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:21:17:460
R\$ 1.560,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:21:22:957
R\$ 5.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:21:29:660
R\$ 1.550,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:21:49:077

R\$ 1.540,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:22:19:903
R\$ 1.530,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:22:24:440
R\$ 1.520,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:22:42:420
R\$ 1.510,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:23:03:583
R\$ 1.500,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:23:33:747
R\$ 1.490,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:23:47:877
R\$ 1.480,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:23:58:213
R\$ 1.470,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:24:07:780
R\$ 1.460,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:24:26:760
R\$ 1.450,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:24:35:533
R\$ 1.440,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:24:51:223
R\$ 1.430,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:25:03:340
R\$ 1.420,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:25:36:053
R\$ 1.410,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:25:46:967
R\$ 1.400,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:25:59:180
R\$ 1.390,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:26:10:843
R\$ 1.380,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:26:52:550
R\$ 1.370,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:27:04:367
R\$ 1.390,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:28:05:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:11:55	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:36:15	Item encerrado.
Aceite	07/10/2020 14:19:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.370,0000.
Habilitado	07/10/2020 14:23:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.427,0000	R\$ 6.854,0000	27/09/2020 16:48:36
Marca: RUDC Fabricante: RUDC Modelo / Versão: RUU-3C8 5CV TRIF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. Características Técnicas Potência: 5 CV; - Estágio: 2; - Sucção: 1 1/2 (Pol); - Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 94 m.c.a (9,4 Kg); - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); - Rotor aprox: 146 mm; Características - Bocais com rosca BSP; - Eixo de aço inox AISI-420; - Rotor fechado de alumínio; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica similar à SCHNEIDER ME-AL; Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso.							
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.083,0000	R\$ 8.166,0000	25/09/2020 18:10:47
Marca: LEÃO Fabricante: LEÃO Modelo / Versão: MB 4R8PB-18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. • Características Técnicas • Potência: 5 CV; • - Estágio: 2; • - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); • - Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); • - Pressão máxima sem vazão: 67 m.c.a (6,7 Kg); • - Vazão máxima: 19,4 m³/h (Pressão: 36 m.c.a); • - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); • - Ø Rotor: 146 mm; • Características • - Bocais com rosca BSP; • - Eixo de aço inox AISI-420; • - Rotor fechado de alumínio; • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica (ME-AL); • Equipamento novo, sem uso.  Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.							
31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.768,0000	R\$ 9.536,0000	25/09/2020 15:23:41
Marca: FAMAC							

	Fabricante: FAMAC INDUSTRIA MAQUINAS LTDA Modelo / Versão: MB FMG-VZ 5/3 116MM TRIF 5,0CV 220/380/440V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. Características Técnicas: Potência: 5 CV; Estágio: 2; Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); Pressão máxima sem vazão: 67 m.c.a (6,7 Kg); Vazão máxima: 19,4 m³/h (Pressão: 36 m.c.a); Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); Ø Rotor: 146 mm; Características: Bocais com rosca BSP; Eixo de aço inox AISI-420; Rotor fechado de alumínio; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica (ME-AL); Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso."						
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	25/09/2020 14:22:15
	Marca: Eletroplas ECM-500T Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. • Características Técnicas • Potência: 5 CV; • - Estágio: 2; • - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); • - Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); • - Pressão máxima sem vazão: 67 m.c.a (6,7 Kg); • - Vazão máxima: 19,4 m³/h (Pressão: 36 m.c.a); • - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); • - Ø Rotor: 146 mm; • Características • - Bocais com rosca BSP; • - Eixo de aço inox AISI-420; • - Rotor fechado de alumínio; • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica (ME-AL); • Equipamento novo, sem uso.  Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.						
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 11:52:01
	Marca: ind de bombas Fabricante: ind de bombas Modelo / Versão: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. Características Técnicas Potência: 5 CV; - Estágio: 2; - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); - Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 67 m.c.a (6,7 Kg); - Vazão máxima: 19,4 m³/h (Pressão: 36 m.c.a); - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); - Ø Rotor: 146 mm; Características - Bocais com rosca BSP; - Eixo de aço inox AISI-420; - Rotor fechado de alumínio; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica (ME-AL); Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/09/2020 08:44:12
	Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: ECM2-5.0/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. ðB7 Características Técnicas ðB7 Potência: 5 CV; ðB7 - Estágio: 2; ðB7 - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); ðB7 - Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); ðB7 - Pressão máxima sem vazão: 67 m.c.a (6,7 Kg); ðB7 - Vazão máxima: 19,4 m³/h (Pressão: 36 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); ðB7 - Ø Rotor: 146 mm; ðB7 Características ðB7 - Bocais com rosca BSP; ðB7 - Eixo de aço inox AISI-420; ðB7 - Rotor fechado de alumínio; ðB7 - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica (ME- AL); ðB7 Equipamento novo, sem uso. ðD8 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 10.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 8.000,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 4.768,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 4.083,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 3.427,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 3.417,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:17:58:653
R\$ 3.407,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:20:07:947
R\$ 3.397,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:20:39:903
R\$ 3.387,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:21:07:420
R\$ 3.377,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:21:27:413
R\$ 3.367,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:21:36:850
R\$ 5.900,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:21:41:820
R\$ 3.357,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:22:02:470
R\$ 3.347,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:22:04:643
R\$ 3.337,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:22:23:293
R\$ 3.327,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:22:31:960
R\$ 3.317,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:22:47:483
R\$ 3.307,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:22:58:860
R\$ 3.297,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:23:09:107
R\$ 3.287,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:23:25:820
R\$ 3.277,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:23:46:323
R\$ 3.267,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:23:53:847
R\$ 3.257,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:24:08:920

R\$ 3.247,0000

22.065.938/0001-22

28/09/2020 09:24:22:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:12:32	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:56:44	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:24:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:51:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 14:49:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 15:35:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	02/10/2020 14:27:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 3.247,0000.
Inabilitado	02/10/2020 14:30:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 3.247,0000. Motivo: Proposta inabilitada, por não apresentar documento exigido na fase de habilitação, ou seja, balanço exercício 2019.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 09:06:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 09:27:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Aceite	07/10/2020 14:19:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.257,0000.
Habilitado	07/10/2020 14:23:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.460,0000	R\$ 2.920,0000	25/09/2020 15:23:41
<p>Marca: FAMAC Fabricante: FAMAC INDUSTRIA MAQUINAS LTDA Modelo / Versão: MB FGN-2 160MM TRIF 3,0CV 220/380V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Características Técnicas: Potência: 3 CV; Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); Ø Recalque: 1 (Pol); Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); Ø Rotor: 159 mm; Características Linha S: motobomba sem intermediário; Bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso"</p>							
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.467,0000	R\$ 2.934,0000	27/09/2020 16:48:36
<p>Marca: ELETROPLAS Fabricante: ELETROPLAS Modelo / Versão: ECS-300T 3CV TRIF 220/380V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção: 1 1/2 (Pol); - Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão aprox: 47 m.c.a (4,7 Kg); - Vazão máxima: 23,5 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão aprox: 46 m.c.a); - Rotor: 148 mm; Características motobomba sem intermediário; - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de</p>							

								ferro fundido GG-15; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso
34.822.903/0001-70	HD3 COMERCIAL TECNICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.467,0200	R\$ 2.934,0400	28/09/2020 08:25:15	<p>Marca: ELETROPLAS Fabricante: ELETROPLAS Modelo / Versão: ECS-300 3CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. • Características Técnicas &#61623; - Potência: 3 CV; &#61623; - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); &#61623; - Ø Recalque: 1 (Pol); &#61623; - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); &#61623; - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); &#61623; - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); &#61623; - Ø Rotor: 159 mm; &#61623; Características &#61623; - Linha S: motobomba sem intermediário; &#61623; - Bocais com rosca BSP; &#61623; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; &#61623; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; &#61623; - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. &#61623; Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso."</p>
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.980,0000	R\$ 3.960,0000	25/09/2020 18:10:47	<p>Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: BOMBA THA-16 BR 3,0 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. • Características Técnicas • - Potência: 3 CV; • - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); • - Ø Recalque: 1 (Pol); • - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); • - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); • - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); • - Ø Rotor: 159 mm; • Características • - Linha S: motobomba sem intermediário; • - Bocais com rosca BSP; • - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; • - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. • Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/09/2020 14:22:15	<p>Marca: Eletroplas ECS-300T Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. • Características Técnicas • - Potência: 3 CV; • - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); • - Ø Recalque: 1 (Pol); • - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); • - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); • - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); • - Ø Rotor: 159 mm; • Características • - Linha S: motobomba sem intermediário; • - Bocais com rosca BSP; • - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; • - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. • Equipamento novo, sem uso. &#61656; Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/09/2020 08:44:55	<p>Marca: schneider Fabricante: schneider Modelo / Versão: BC-92S 1C 3 T 60 2/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção: 1 1/2 (Pol); - Recalque: 1 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); - Rotor: 159 mm; Características - Linha S: motobomba sem intermediário; - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 11:52:01	<p>Marca: ind de bombas Fabricante: ind de bombas Modelo / Versão: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); - Ø Recalque: 1 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); - Ø Rotor: 159 mm; Características - Linha S: motobomba sem intermediário; - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.</p>
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/09/2020 08:44:12	<p>Marca: Thebe Fabricante: Thebe Modelo / Versão: TH-16 NR 3cv Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. 22 Características Técnicas ðB7 - Potência: 3 CV; ðB7 - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); ðB7 - Ø Recalque: 1 (Pol); ðB7 - Pressão máxima sem vazão: 47 m.c.a (4,7 Kg); ðB7 - Vazão máxima: 18,1 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); ðB7 - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão: 46 m.c.a); ðB7 - Ø Rotor: 159 mm; ðB7 Características ðB7 - Linha S: motobomba sem intermediário; ðB7 - Bocais com rosca BSP; ðB7 - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; ðB7 - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; ðB7 - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. ðB7 Equipamento novo, sem uso. ðD8 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)</p>

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 10.000,0000	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 5.000,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.980,0000	05.903.157/0001-40	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.467,0200	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.467,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 1.460,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:00:49:217
R\$ 4.999,9900	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:13:51:367
R\$ 1.450,0000	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:18:01:577
R\$ 1.440,0000	31.758.205/0001-64	28/09/2020 09:19:42:433
R\$ 1.425,6000	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:20:18:477
R\$ 1.466,9600	22.065.938/0001-22	28/09/2020 09:20:37:657
R\$ 1.415,6000	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:21:14:550
R\$ 1.401,4440	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:21:19:260
R\$ 1.391,4400	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:21:26:770
R\$ 1.377,5256	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:21:30:960
R\$ 1.415,6000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:21:46:030
R\$ 1.391,4400	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:21:47:247
R\$ 1.381,4400	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:21:50:630
R\$ 1.367,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:23:10:557
R\$ 1.353,3300	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:23:12:593
R\$ 1.371,4400	10.942.831/0001-36	28/09/2020 09:23:13:430
R\$ 1.343,3300	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:23:30:233
R\$ 1.329,8967	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:23:32:340
R\$ 1.314,0000	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:25:01:903
R\$ 1.300,8600	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:25:04:400
R\$ 1.290,8600	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:25:15:767
R\$ 1.277,9514	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:25:27:267
R\$ 1.267,9500	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:25:37:403
R\$ 1.255,2705	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:25:41:360
R\$ 1.245,2700	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:26:01:080
R\$ 1.232,8173	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:26:05:537
R\$ 1.222,8100	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:26:54:177
R\$ 1.222,8200	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:26:55:933
R\$ 1.210,5819	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:26:57:977
R\$ 1.200,5800	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:27:15:147
R\$ 1.188,5742	34.822.903/0001-70	28/09/2020 09:27:18:030
R\$ 1.178,5700	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:27:38:250
R\$ 3.000,0000	17.111.492/0001-95	28/09/2020 09:28:23:697
R\$ 1.168,5700	36.181.473/0001-80	28/09/2020 09:30:11:987
R\$ 1.158,5700	35.764.167/0001-03	28/09/2020 09:30:27:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2020 09:13:08	Item Aberto.
Encerrado	28/09/2020 09:47:30	Item encerrado.
Aceite	07/10/2020 14:19:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.158,5700.
Habilitado	07/10/2020 14:23:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data		Mensagem
Pregoeiro	28/09/2020 09:02:35	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 145/2020-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital e seus Anexos, logo em seguida abrindo os itens para lances
Pregoeiro	28/09/2020 09:03:31	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	28/09/2020 09:04:21	Alertamos Srs. licitantes para o cuidado nos lances ofertados.
Pregoeiro	28/09/2020 09:07:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:09:44	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:10:57	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:11:55	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:12:33	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/09/2020 09:13:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/09/2020 09:22:06	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 09:23:20	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 09:24:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 09:36:15	O item 4 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 09:47:30	O item 6 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 09:56:44	O item 5 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 09:56:44	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	28/09/2020 10:06:26	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! O sr. está conectado?
Pregoeiro	28/09/2020 10:07:26	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Conforme visualizamos, sua proposta provisoriamente vencedora para os itens 1,2,4 e 6 estamos tentando negociar melhor valor. Podemos negociar?
35.764.167/0001-03	28/09/2020 10:11:41	Bom dia.
35.764.167/0001-03	28/09/2020 10:12:16	Nossos lances são finais Sr pregoeiro.
Pregoeiro	28/09/2020 10:21:09	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok. sr. licitante. Obrigada. Então fechamos da seguinte forma: Item 1 = R\$ 1.173,00. Item 2 = R\$ 1.034,00. Item 4 = R\$ 1.370,00. Item 6 = R\$ 1.158,57. Certo?
35.764.167/0001-03	28/09/2020 10:22:46	Sim, correto.
Pregoeiro	28/09/2020 10:26:10	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok. Favor aguardar.
Pregoeiro	28/09/2020 10:26:45	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! O sr. está conectado?
Pregoeiro	28/09/2020 10:27:50	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Conforme visualizamos, sua proposta provisoriamente vencedora para o item 3, estamos tentando negociar melhor valor, considerando que o valor ofertado está acima do estimado. Podemos negociar?
10.942.831/0001-36	28/09/2020 10:37:49	Bom dia.
10.942.831/0001-36	28/09/2020 10:40:33	posso fornecer o item no valor estimado R\$ 833,22
Pregoeiro	28/09/2020 10:40:55	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante, solicito manifestação no prazo de 5 minutos.
Pregoeiro	28/09/2020 10:42:17	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Ok. Obrigada. Então o sr. confirma o valor de R\$ 833,22 para o item 3?
10.942.831/0001-36	28/09/2020 10:43:35	Sim.
Pregoeiro	28/09/2020	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ok.

	10:45:09	
Pregoeiro	28/09/2020 10:45:59	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS ajustada para o item 3 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor atentar para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 10.1 do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	28/09/2020 10:47:01	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Considerando os valores negociados para os itens. Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS ajustada para os itens 1,2 4 e 6 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet.
Pregoeiro	28/09/2020 10:47:19	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Favor atentar para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 10.1 do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
35.764.167/0001-03	28/09/2020 10:50:25	Ok. Assim que abrir o anexo providenciamos a documentação.
Sistema	28/09/2020 10:51:30	Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	28/09/2020 10:54:47	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante, convocarei através do anexo via sistema os itens negociados. Solicito que seja enviado os valores ajustados em uma unica proposta. Abrirei anexo para o Item 1.
Sistema	28/09/2020 10:54:59	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/09/2020 10:58:41	Para CCK COMERCIAL LTDA - Bom dia sr.licitante. O sr está conectado?
Pregoeiro	28/09/2020 10:59:23	Para CCK COMERCIAL LTDA - Conforme visualizamos, sua proposta provisoriamente vencedora para o item 5, estamos tentando negociar melhor valor. Podemos negociar?
22.065.938/0001-22	28/09/2020 11:00:26	Bom dia Sr. Pregoeiro, sim
Pregoeiro	28/09/2020 11:03:45	Para CCK COMERCIAL LTDA - Podemos negociar o valor ofertado para o item 5? Se sim, qual valor?
22.065.938/0001-22	28/09/2020 11:09:20	Um momento por favor, vamos verificar.
Pregoeiro	28/09/2020 11:12:51	Para CCK COMERCIAL LTDA - ok
22.065.938/0001-22	28/09/2020 11:13:19	Sr. Pregoeiro estamos no nosso melhor valor para o item 5.
Pregoeiro	28/09/2020 11:15:49	Para CCK COMERCIAL LTDA - ok. Obrigada. Então confirmamos o valor de R\$ 3.247,00 para o item 5?
22.065.938/0001-22	28/09/2020 11:23:05	Sim Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	28/09/2020 11:24:07	Para CCK COMERCIAL LTDA - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS ajustada para o item 5 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor atentar para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 10.1 do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	28/09/2020 11:24:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/09/2020 11:24:26	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	28/09/2020 11:36:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	28/09/2020 11:51:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	28/09/2020 12:14:20	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para análise técnica das propostas e documentações de qualificação técnica. Reabriremos o certame no dia 30/09/2020 às 09h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/09/2020 09:03:29	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº145/2020 - SESMA
Pregoeiro	30/09/2020 09:12:05	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. Licitante, informo que sua proposta contendo os itens 1,2,4 e 6, foi aceita pela área técnica do órgão demandante, bem como, os documentos referente a qualificação técnica. Neste momento estamos analisando os demais documentos referente a fase de habilitação, favor permanecer conectado.
Pregoeiro	30/09/2020 09:12:37	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. Licitante, informo que sua proposta contendo o item 3 foi aceita pela área técnica do órgão demandante, bem como, os documentos referente a qualificação técnica. Neste momento estamos analisando os demais documentos referente a fase de habilitação, favor permanecer conectado.
Pregoeiro	30/09/2020 09:13:01	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, informo que sua proposta contendo o item 5, foi aceita pela área técnica do órgão demandante, bem como, os documentos referente a qualificação técnica. Neste momento estamos analisando os demais documentos referente a fase de habilitação, favor permanecer conectado.
22.065.938/0001-	30/09/2020	Bom dia, Sr. Pregoeiro, obrigado

22	09:17:07	
Pregoeiro	30/09/2020 10:07:12	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante, observamos que o balanço anexado nos documentos de Habilitação, está com erro no arquivo e não conseguimos abrir. Sendo assim, irei abrir o anexo do item 1, para reenvio do referido documento o mais breve possível para dar celeridade ao certame.
35.764.167/0001-03	30/09/2020 10:14:31	Ok
Sistema	30/09/2020 10:17:14	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/09/2020 10:24:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/09/2020 12:01:03	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje, dia 30/09/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/09/2020 14:01:46	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020 - SESMA.
Pregoeiro	30/09/2020 14:18:22	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta, bem como, documentos de qualificação técnica foram analisados pela área técnica da SESMA, eles podem ter consultado a Certificação do INMETRO pela internet. Porém, para fins de anexarmos em nossos arquivos, o senhor possui o a certificação do INMETRO?
35.764.167/0001-03	30/09/2020 14:20:05	Um momento por favor.
Pregoeiro	30/09/2020 14:23:06	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, considerando que sua proposta, bem como, documentos de qualificação técnica foram analisados pela área técnica da SESMA, eles podem ter consultado a Certificação do INMETRO pela internet. Porém, para fins de anexarmos em nossos arquivos, o senhor possui o a certificação do INMETRO?
Pregoeiro	30/09/2020 14:28:00	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante, verificamos que o senhor encaminhou o documento em questão (INMETRO) por e-mail. Favor encaminhar pelo módulo anexo do comprasnet. Irei abrir o anexo neste momento para o item 1.
Sistema	30/09/2020 14:28:14	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/09/2020 14:30:05	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. licitante favor se manifestar quanto a mensagem anterior.
Sistema	30/09/2020 14:31:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/09/2020 14:41:07	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. licitante favor se manifestar quanto a mensagem anterior.
22.065.938/0001-22	30/09/2020 14:43:26	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
22.065.938/0001-22	30/09/2020 14:45:13	Sr. Pregoeiro, solicito abrir anexo
Pregoeiro	30/09/2020 14:48:51	Para CCK COMERCIAL LTDA - ok
Sistema	30/09/2020 14:49:11	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	30/09/2020 14:49:57	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta, bem como, documentos de qualificação técnica foram analisados pela área técnica da SESMA, eles podem ter consultado a Certificação do INMETRO pela internet. Porém, para fins de anexarmos em nossos arquivos, o senhor possui o a certificação do INMETRO?
Pregoeiro	30/09/2020 14:54:49	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante solicito manifestação quanto a mensagem anterior.
10.942.831/0001-36	30/09/2020 14:57:39	Boa tarde, informo que não possui esse certificado no momento.
Pregoeiro	30/09/2020 15:21:23	Para CCK COMERCIAL LTDA - Solicito envio do anexo.
Pregoeiro	30/09/2020 15:27:04	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Senhor licitante, considerando que foi encaminhada em substituição ao balanço patrimonial, declaração de enquadramento como ME-EPP na qual dispensa apresentação de balanço patrimonial, benefício dado pela Lei complementar 123/06 e Decreto Federal nº 8.538/2015.
Pregoeiro	30/09/2020 15:27:29	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Considerando que para o porte de EPP, muito embora a licitante esteja dispensada da apresentação do balanço, o pregoeiro deve zelar pela isonomia do processo licitatório, o que demanda a necessidade de verificar se as empresas participantes não estão usufruindo indevidamente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, e Decreto Federal nº 8.538/2015.
Pregoeiro	30/09/2020 15:27:42	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Abro diligência na forma do subitem 33.2 do instrumento convocatório, e solicito que vossa senhoria encaminhe o Relatório Consolidado do Programa Gerador do Simples Nacional da competência 12 de 2019 que demonstra a receita bruta operacional do referido exercício.
35.764.167/0001-03	30/09/2020 15:30:48	Ok. Pedimos até amanhã esse horário se possível Sr pregoeiro.

Pregoeiro	30/09/2020 15:33:48	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok. Darei o prazo de 24 horas para anexo do referido documento. Abrirei o módulo do item 1 para anexo.
Sistema	30/09/2020 15:34:27	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/09/2020 15:35:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	30/09/2020 15:49:31	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para análise técnica quanto as Certificações do INMETRO. Reabriremos o certame amanhã dia 01/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/09/2020 15:51:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	01/10/2020 14:02:57	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020
Pregoeiro	01/10/2020 14:08:16	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante informo que em contato com a área técnica - SESMA através de e-mail, nos foi informado que se o produto possuir selo do INMETRO, este está dispensado da apresentação do certificado. Deste modo, os produtos ofertados pelo senhor, possuem este selo?
Pregoeiro	01/10/2020 14:12:38	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante solicito manifestação
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:17:22	Boa tarde. Um momento, por favor...
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:22:16	Sim. Enviamos inclusive via email em 30/09/2020 Email: cgl.pregoeiro5@gmail.com
Pregoeiro	01/10/2020 14:26:53	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr licitante, os documentos solicitados devem ser enviados pelo sistema comprasnet após solicitação do pregoeiro e no momento em que o mesmo abre o anexo para envio de documento. Porém, o documento que o senhor nos enviou não mostra de forma clara o registro anteriormente solicitado.
Pregoeiro	01/10/2020 14:27:10	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Porém, o que estamos perguntando neste momento é se o produto ofertado contém o SELO do INMETRO.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:27:58	Sim. Pode abrir o anexo que anexamos o documento Sr pregoeiro.
Pregoeiro	01/10/2020 14:29:48	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok Abriremos o anexo do item 1
Sistema	01/10/2020 14:29:59	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	01/10/2020 14:33:13	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante, por oportuno, solicito que seja anexada sua Licença de Funcionamento ou Alvará, considerando que não encontramos o referido documento nos anexos de Habilitação inserido no comprasnet.
Sistema	01/10/2020 14:34:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:34:39	Anexamos toda documentação que comprova ISENÇÃO DE ALVARÁ no estado de SP
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:35:03	Documentos: ISENÇÃO ALVARÁ - LEI Nº 13.874 20 DE SET 2019 ISENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMSP e ALV FUNC SP - Portaria 17 - SUSPENSO
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:35:45	Favor passar ao setor jurídico do órgão. Essa legislação é do estado de SP (específica p/ esse estado).
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:36:44	Fora a LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 que é federal sancionada pelo Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO e que agora nenhum estabelecimento comercial é obrigado a ter ALVARÁ.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:36:49	Anexamos tb.
Pregoeiro	01/10/2020 14:42:55	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante considerando seu argumento se isenção, solicito envio de documento oficial emitido pela prefeitura onde sua empresa está localizada, para fins de comprovação.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:44:19	Os documentos comprobatórios já foram anexados Sr pregoeiro.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:45:10	A portaria 17 anexada comprova nossa alegação.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:45:27	Sugerimos passar a seu setor jurídico que vai confirmar nossa afirmação.
Pregoeiro	01/10/2020 14:49:44	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Estamos analisando. Solicito aguardar.
35.764.167/0001-03	01/10/2020 14:50:37	Ok
Pregoeiro	01/10/2020 15:09:01	Srs. licitantes, iremos suspender a sessão Publica nº 145/2020 para análise Jurídica dos documentos de habilitação. Reabriremos o certame amanhã dia 02/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	02/10/2020 14:05:48	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020
Pregoeiro	02/10/2020	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. licitante identificamos que seu Balanço é referente ao

	14:07:23	ano de 2018. O sr. possui o Balanço referente ao ano 2019?
22.065.938/0001-22	02/10/2020 14:10:51	Boa tarde Sr. Pregoeiro um momento por favor.
22.065.938/0001-22	02/10/2020 14:11:43	Sr. Pregoeiro, ainda não possuímos o atualizado.
Pregoeiro	02/10/2020 14:23:51	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, deste modo irei aceitar sua proposta e em seguida inabilitá-la por não apresentar o referido documento atualizado.
Pregoeiro	02/10/2020 14:34:52	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante o seu produto ofertado para o item 3 , possui selo do INMETRO?
Pregoeiro	02/10/2020 14:46:07	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante, solicito manifestação quanto a mensagem anterior.
10.942.831/0001-36	02/10/2020 14:53:38	Boa tarde, um momento, estou verificando.
Pregoeiro	02/10/2020 15:16:31	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante solicito manifestação afim de dar celeridade ao certame.
10.942.831/0001-36	02/10/2020 15:26:54	infelizmente não recebi o documento do meu representante até o momento, poderia aguardar mais um pouco ?
Pregoeiro	02/10/2020 15:30:38	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Aguardaremos.
Pregoeiro	02/10/2020 15:31:27	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. Licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente na ordem de classificação, sistema comprasnet, e anterior convocação para envio de proposta ajustada, estamos tentando negociar melhor valor para o item 5. Podemos negociar?
35.764.167/0001-03	02/10/2020 15:33:44	Boa tarde. Um momento, por favor...
35.764.167/0001-03	02/10/2020 15:37:47	Sr. Pregoeiro, informamos que nosso lance é final.
Pregoeiro	02/10/2020 15:57:21	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok.
Pregoeiro	02/10/2020 16:00:22	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Solicito aguardo, e informo que na reabertura do certame, farei as devidas convocações.
Pregoeiro	02/10/2020 16:02:52	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 considerando a oscilação do sistema comprasnet. Reabriremos o certame no dia 05/10/2020 às 09h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	05/10/2020 09:01:14	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020
Pregoeiro	05/10/2020 09:05:36	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS ajustada para o item 5 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet.
Sistema	05/10/2020 09:06:45	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
35.764.167/0001-03	05/10/2020 09:12:19	Bom dia. Um momento, por favor...
Sistema	05/10/2020 09:27:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 5.
35.764.167/0001-03	05/10/2020 09:28:22	Sr. Pregoeiro, anexo enviado.
Pregoeiro	05/10/2020 09:32:36	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - ok Obrigada.
Pregoeiro	05/10/2020 09:49:21	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante em consulta ao SICAF identificamos que seu documento de Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários consta vencido. O sr. possui o referido documento atualizado?
35.764.167/0001-03	05/10/2020 09:57:39	Um momento, por favor...
35.764.167/0001-03	05/10/2020 10:00:23	Sr. Pregoeiro, o documento anexado nomeado "6. Trib Mob Faz Municipal venc 18.10.2020.pdf" demonstra nossa Certidão atualizada.
35.764.167/0001-03	05/10/2020 10:01:05	Temos ainda o documento de nome "15. FDC CCM acarve 6.480.253-1 - válido até 03.11.2020" que podemos anexar ou enviar via e-mail.
Pregoeiro	05/10/2020 10:06:23	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Ok.
Pregoeiro	05/10/2020 10:07:29	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Iremos enviar a proposta referente ao item 5 para análise técnica.
Pregoeiro	05/10/2020 10:08:17	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante, o senhor identificou se seu produto ofertado possui selo INMETRO?
10.942.831/0001-36	05/10/2020 10:18:03	Bom dia
10.942.831/0001-36	05/10/2020 10:19:39	fui informado que as bombas injetoras não possuem INMETRO pois são de baixo rendimento
10.942.831/0001-36	05/10/2020 10:20:22	essa foi a informação que recebi da fabricante schneider

Pregoeiro	05/10/2020 10:21:31	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - o senhor tem essa comprovação?
10.942.831/0001-36	05/10/2020 10:22:34	não possui.
Pregoeiro	05/10/2020 10:24:13	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Certo. Iremos repassar esta informação para análise técnica.
Pregoeiro	05/10/2020 10:26:28	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para análise técnica. Reabriremos o certame hoje dia 05/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	05/10/2020 14:01:33	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020.
Pregoeiro	05/10/2020 14:13:41	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - Sr. licitante, informo que a certificação do INMETRO se faz necessária de acordo com o item 8.3.2.4.b do Edital. Deste modo, irei aceitar sua proposta e após inabilitar por não atender a especificação acima citada.
Pregoeiro	05/10/2020 14:20:23	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Sr. Licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente na ordem de classificação, sistema comprasnet, e anterior convocação para envio de proposta ajustada, estamos tentando negociar melhor valor para o item 3 considerando que o valor ofertado está acima do estimado. Podemos negociar?
Pregoeiro	05/10/2020 14:33:45	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Sr. licitante favor se manifestar quanto a mensagem anterior.
Pregoeiro	05/10/2020 14:51:58	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Sr. licitante o senhor está conectado? favor responder afim de dar celeridade ao certame.
36.181.473/0001-80	05/10/2020 14:59:44	Boa tarde
36.181.473/0001-80	05/10/2020 15:00:50	Só um momento por favor
36.181.473/0001-80	05/10/2020 15:01:48	Item 3 conseguimos atender pelo Valor Estimado: R\$ 833,22
Pregoeiro	05/10/2020 15:07:18	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS ajustada para o item 3 em até 2 horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor atentar para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 10.1 do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	05/10/2020 15:07:30	Senhor fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	05/10/2020 16:03:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	05/10/2020 16:06:29	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para análise técnica das propostas e documentações de qualificação técnica. Reabriremos o certame amanhã dia 06/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	06/10/2020 14:01:10	Boa tarde, senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020.
Pregoeiro	06/10/2020 14:08:02	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Sr. Licitante, informo que sua proposta e documentos referentes a qualificação técnica para o item 3 foram aceitos pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	06/10/2020 14:10:08	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Informo que não identificamos seu contrato anexado nos documentos de habilitação anexados ao sistema comprasnet, porém conseguimos visualizar e baixar o referido arquivo no SICAF.
Pregoeiro	06/10/2020 14:10:37	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Sr. Licitante, o senhor possui assinatura digital?
Pregoeiro	06/10/2020 14:16:58	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Sr. licitante solicito manifestação quanto a mensagem anterior, afim de dar celeridade ao certame.
36.181.473/0001-80	06/10/2020 14:36:52	Boa tarde
36.181.473/0001-80	06/10/2020 14:38:21	Sim o Contrato social está no sicaf, temos sim assinatura digital
Pregoeiro	06/10/2020 14:40:13	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - ok.
Pregoeiro	06/10/2020 14:40:26	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Devido Pandemia Covid-19, NÃO iremos convocá-lo para envio de proposta e documentações em sua forma física ou cópias autenticadas, conforme previsto no item 11 do Edital, e sim, "arquivo" contendo: proposta assinada digitalmente e demais documentos exigidos em sua totalidade no Edital.
36.181.473/0001-80	06/10/2020 14:43:19	Ok senhor pregoeiro.
Pregoeiro	06/10/2020 14:43:31	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Os documentos que necessitam serem assinados digitalmente ou através de cartório digital, devido os mesmos não serem verificados sua autenticidade através de site oficial ou internet. De acordo com o Edital, o senhor teria o prazo de 3 (três) dias úteis para enviar as devidas documentações.
Pregoeiro	06/10/2020 14:43:55	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Porém, no intuito de dar celeridade ao certame, seria possível o senhor nos enviar até amanhã?
36.181.473/0001-	06/10/2020	Sim, tento enviar ainda hoje. Irá convocar via anexo ou por e-mail?

80	14:46:12	
Pregoeiro	06/10/2020 14:48:03	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Atentar que o arquivo a ser enviado será através do módulo anexo sistema Comprasnet, cujo ARQUIVO contendo PROPOSTA e demais DOCUMENTOS exigidos no Edital.
Pregoeiro	06/10/2020 14:49:02	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - irei abrir o modulo do item 1.
Sistema	06/10/2020 14:49:11	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	06/10/2020 14:50:07	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - corrigindo irei abrir o anexo do item 3
Sistema	06/10/2020 14:50:16	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/10/2020 14:50:59	Senhor fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	06/10/2020 14:51:52	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. licitante o senhor está conectado?
35.764.167/0001-03	06/10/2020 14:54:36	Sim. Estamos conectados.
Pregoeiro	06/10/2020 14:55:28	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - o senhor possui assinatura digital?
35.764.167/0001-03	06/10/2020 14:56:30	Sim. E-CPF e E-CNPJ
35.764.167/0001-03	06/10/2020 14:57:10	Nossa proposta foi assinada digitalmente.
Pregoeiro	06/10/2020 14:57:45	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - ok
Pregoeiro	06/10/2020 14:57:52	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Devido Pandemia Covid-19, NÃO iremos convocá-lo para envio de proposta e documentações em sua forma física ou cópias autenticadas, conforme previsto no item 11 do Edital, e sim, "arquivo" contendo: proposta assinada digitalmente e demais documentos exigidos em sua totalidade no Edital.
Pregoeiro	06/10/2020 14:58:30	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Os documentos que necessitam serem assinados digitalmente ou através de cartório digital, devido os mesmos não serem verificados sua autenticidade através de site oficial ou internet. De acordo com o Edital, o senhor teria o prazo de 3 (três) dias úteis para enviar as devidas documentações.
Pregoeiro	06/10/2020 14:58:48	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Porém, no intuito de dar celeridade ao certame, seria possível o senhor nos enviar até amanhã?
35.764.167/0001-03	06/10/2020 14:59:08	Ok
35.764.167/0001-03	06/10/2020 15:00:12	Mas os documentos anexados que necessitam assinatura já foram assinados digitalmente.
Pregoeiro	06/10/2020 15:00:16	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Certo! Atentar que o arquivo a ser enviado será através do módulo anexo sistema Comprasnet, cujo ARQUIVO contendo PROPOSTA e demais DOCUMENTOS exigidos no Edital.
35.764.167/0001-03	06/10/2020 15:00:26	Há necessidade de novo envio? Não entendemos.
Pregoeiro	06/10/2020 15:00:39	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Irei abrir o anexo do item 1.
35.764.167/0001-03	06/10/2020 15:03:02	Ok
Pregoeiro	06/10/2020 15:04:58	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Favor enviar a proposta atualizada somente com os itens negociados com o senhor, bem como atestado de capacidade técnica.
Sistema	06/10/2020 15:05:36	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	06/10/2020 15:09:02	Senhores licitantes, estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para aguardo dos documentos de habilitação. Reabriremos o certame amanhã dia 07/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Sistema	06/10/2020 15:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	06/10/2020 17:37:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	07/10/2020 14:01:05	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 145/2020.
Pregoeiro	07/10/2020 14:10:58	Iremos neste momento analisar os documentos anexados no sistema comprasnet. Solicito que permaneçam conectados.
Pregoeiro	07/10/2020 14:16:50	Informo que analisamos os documentos de habilitação, inseridos no sistema comprasnet, estando em conformidade com o exigido no edital. Neste momento, irei aceitar as propostas.
Sistema	07/10/2020	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

	14:23:19	itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/10/2020 14:23:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/10/2020 às 14:44:00.
Pregoeiro	07/10/2020 14:50:21	Neste momento encerramos o certame. Agradeço a participação de todos.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	28/09/2020 12:17:00	Previsão de Reabertura: 30/09/2020 09:00:00. Motivo: Suspensão da sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para Análise técnica das propostas e documentações de qualificação técnica. Reabriremos o certame no dia 30/09/2020 às 09h00 (horário de Brasília).
Reativado	30/09/2020 09:02:18	
Suspensão Administrativa	30/09/2020 16:01:00	Previsão de Reabertura: 01/10/2020 14:00:00. Motivo: Suspensão da sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para análise técnica quanto as Certificações do INMETRO. Reabriremos o certame amanhã dia 01/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Reativado	01/10/2020 14:01:53	
Suspensão Administrativa	01/10/2020 15:10:00	Previsão de Reabertura: 02/10/2020 14:00:00. Motivo: Suspender a sessão Publica nº 145/2020 para análise Jurídica dos documentos de habilitação. Reabriremos o certame amanhã dia 02/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília).
Reativado	02/10/2020 14:04:28	
Suspensão Administrativa	02/10/2020 16:04:00	Previsão de Reabertura: 05/10/2020 09:00:00. Motivo: Estaremos suspendendo a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 considerando a oscilação do sistema comprasnet. Reabriremos o certame no dia 05/10/2020 às 09h00.(horário de Brasília).
Reativado	05/10/2020 09:00:28	
Suspensão Administrativa	05/10/2020 16:07:00	Previsão de Reabertura: 06/10/2020 14:00:00. Motivo: suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 145/2020 para análise técnica das propostas e documentações de qualificação técnica. Reabriremos o certame amanhã dia 06/10/2020 às 14h00 (horário de Brasília)
Reativado	06/10/2020 14:00:16	
Abertura de Prazo	07/10/2020 14:23:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/10/2020 14:23:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/10/2020 às 14:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:50 horas do dia 07 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA LEAL BRUM
Pregoeiro Oficial

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

MARCELO CANTAO LOPES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

