

PARA CONTINUAÇÃO VER FOLHA HMJ-PE-EL-05-R00

DESENHOS COMPLEMENTARES

ITEM	PRANCHA	DESCRIÇÃO
01	HMJ-PE-EL-05-R00 - LEGENDA	LEGENDA
03	HMJ-PE-EL-06-R00 - ALIMENTADORES	ALIMENTADORES

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ITEM	PRANCHA	DESCRIÇÃO
01	HMJ-PE-EL-M-R00	LISTA DE MATERIAL
02	HMJ-PE-EL-MD-R00	MEMORIAL DESCRITIVO

NOTAS GERAIS

- 01 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE #3/4".
- 02 - TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO.
- 03 - TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERÁ SER EM PVC.
- 04 - TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 05 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPAS APARAFUSADAS.
- 06 - CAIXAS DE PASSAGEM NÃO COTADAS SERÃO DE 10x10x10cm.
- 07 - PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
- 08 - CABOS NÃO COTADOS DE #25mm², ISOLAMENTO 750V.
- 09 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.
- 10 - CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO [11].

PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

ES: 1/100

PLANTA BAIXA - SETOR A - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

ES: 1/75



SAÍDA VEÍCULOS



ACESSO PESSOAS



ACESSO PESSOAS



ENTRADA VEÍCULOS

05	EMISSÃO INICIAL	ANDRÉ	NOV/15
Nº	REVISÃO	RESPONSÁVEL	DATA

C:\Users\Projeto\Documents\Logo - seta.JPG	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA
ENCOMENDADO:	

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHADA POR: PLANTA BAIXA - SETOR A - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	PROJETO: HMJ-PE-EL-05-R00 - Setor B - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	PRANCHA:
WAP: 00000000	CS: 175	DATA: SET. 2015

EL-04