



DESENHOS COMPLEMENTARES

ITEM	PRANCHA	DESCRIÇÃO
01	HMJ-PE-EL-01-ROO - LEGENDA	LEGENDA
03	HMJ-PE-EL-06-ROO-ALIMENTADORES	ALIMENTADORES

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ITEM	PRANCHA	DESCRIÇÃO
01	HMJ-PE-EL.LM.R00	LISTA DE MATERIAL
02	HMJ-PE-EL.MD.R00	MEMORIAL DESCRITIVO

NOTAS GERAIS

- 01 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE #3/4".
- 02 - TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO.
- 03 - TODO ELETRODUTO EMBUTIDO DEVERÁ SER EM PVC.
- 04 - TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 05 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 06 - CAIXAS DE PASSAGEM NÃO COTADAS SERÃO DE 10x10x10cm.
- 07 - PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
- 08 - CABOS NÃO COTADOS DE #2.5mm², ISOLAMENTO 750V.
- 09 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATRRADAS.
- 10 - CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO [||||]

00	EMIÇÃO INICIAL	ANDRÉ	NOV/15
Nº	REVISÃO	RESPONSÁVEL	DATA

OBRA: **PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA**

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA**

ENDEREÇO:

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO: PLANTA BAIXA - SETOR B - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	PROJETO: HMJ-PE-EL-03-ROO - Setor B - Iluminação.dwg	PRANCHA: EL-02
RESP. DESENHO: ANDRÉ NASCIMENTO CREA: 11.136/DPA	ESC: 1/75 DATA: SET. 2015	

PLANTA BAIXA - SETOR B- DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
ESC:1/75