



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA

ANEXO-II

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Equipamento de Proteção de Variação e queda de energia - NOBREAK ; Características: Potência Nominal 2.2 Kva; Micro processado; onda senoidal Pura Estabilizado; Tensão de entrada - 127/220V (Bivolt automática) 60 Hz; Tensão de Saída - 127 Volts (+/-3%) 60 Hz; Tomadas – 08 Padrão NBR 14136, mais bornes; Bateria interna Selada a prova de vazamento Livre de manutenção com tempo de recarga de 3 a 6 h após 90% descarga; Conexão tipo engate rápido para Baterias Externa; Painel de indicação de status de operação e testes e Garantia mínima de 12 Meses.	UNID	40	3.149,58	125.983,20
2	BATERIAS ESTACIONÁRIA SELADAS Características: Tensão 12Volts; Capacidade nominal mínima 55 AH; Terminal M6; Livre de Manutenção; Baixa Taxa de Auto descarga; Recombinação de Gases.	UNID	80	1.002,53	80.202,40
3	TERMINAL DE METAL TOPO OLHAL acessíveis para os bornes M6 das Baterias (P/ Bornes) com conexão por aperto de parafusos e proteção isolante no conexão com o cabo.	UNID	160	1,18	188,80
4	CABOS FLEXÍVEL DE 16 MM Isolamento 1KV na cor PRETO.	M (metro)	100	8,34	834,00
5	CABOS FLEXÍVEL DE 16 MM Isolamento 1KV na cor VERMELHA.	M (metro)	100	8,34	834,00
6	CONECTOR ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO dos bancos de baterias ao equipamento Nobreak Compatíveis com os padrões existentes no equipamento Nobreak.	UNID	80	76,56	6.124,80
7	CONSOLE (rack para bateria) para acondicionar conjunto com 02 baterias em inox ou material isolante e lavável com dimensões mínimas a abrigar as baterias com isolante de Borracha nas bases de baterias.	UNID	40	294,36	11.774,40
VALOR TOTAL R\$				225.941,60	