

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE

[illegible]

FORÇA E LUZ

TENSÃO (FASE)	CORRENTE	CONDUTOR mm²			DISJUNTOR		BALANCEAMENTO DE FASES				
		FASE	NEUTRO	TERRA	(A)	CURVA	FASE	R	S	T	RST
127	0,00	2,5	2,5	2,5	25	B	RS	0,00	0,00	-	
127	0,00	1,5	1,5	1,5	10	B	TN			0,00	
127	0,00	2,5	2,5	2,5	20	B	ST		0,00	0,00	
127	0,00	2,5	2,5	1,5	20	B	RT	0,00		0,00	
127	0,00	1,5	1,5	1,5	10	B					
127	0,00	1,5	1,5	1,5	10	B					
127	0,00										
127	0,00										
127	0,00										
127	0,00										
127	0,00										
127	0,00										
220	0,00	10	10	10	40	C	RST	0	0	0	
										Corrente	0