

LEGENDA

(M)

Eletroduto de PVC flexível embutido na laje (Elétrica).

M= diâmetro em mm. Sem indicação equivale a 25mm (3/4").

(M)

Eletroduto de PVC flexível embutido na parede ou piso (Elétrica).

M= diâmetro em mm. Sem indicação equivale a 25mm (3/4").

(N)

Eletroduto de PVC flexível embutido no piso ou parede (Comunicação).

N= diâmetro em mm. Sem indicação equivale a 25mm (3/4").

(N)

Eletroduto de PVC flexível embutido na laje ou parede (Comunicação).

N= diâmetro em mm. Sem indicação equivale a 25mm (3/4").

P

N

C

Plafon com lâmpada fluorescente compacta de 20W.

P= quantidade e potência da lâmpada; N= número do circuito; a= comando.

P

N

a

Luminária p/ 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W de sobrepor

P= quantidade e potência da lâmpada; N= número do circuito; a= comando.

P

N

a

Luminária p/ 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W de sobrepor

P= quantidade e potência da lâmpada; N= número do circuito; a= comando.

▲

Tomada monofásica (2P+T) baixa - 0,3m do piso.

▶

Tomada p/ Comunicação - Lógica / Telefone baixa - 0,3m do piso.

▲

Tomada monofásica (2P+T) média - 1,1m do piso.

▲

Tomada bifásica (2P+T) alta - 2,2m do piso.

▲

Tomada bifásica (2P+T) alta - 2,2m do piso.

▲

Tomada monofásica (2P+T) embutida na laje - ventokit.

⋯

Interruptor paralelo.

⋯

Interruptor simples.

COM

Caixa de embutir padrão telebrás 60x60x12cm para telefone/lógica.

QDG

Quadro distribuição geral.

Quadro terminal de distribuição.

Padrão de entrada de energia elétrica - categoria C6 - referência concessionária Elektro (OBS: Cidades não atendidas pela Elektro adequar à concessionária local porém c/ as mesmas características do C6 acima citado.

Interfone.

I

Interruptor campainha interfone.

Interruptor chamada de emergência - onde N corresponde ao nº do quarto.

Luminária de cabeceira com interruptor acoplado.

Cx 4x2 com tampa cega (reserva) p/ futuro alarme.

Eletroduto que sobe.

Eletroduto que desce.

Eletroduto que desce e sobe.

4X4

Caixa 4"x4" sem indicação considerar 4"x2".

2M

Duas tomadas (módulos) dentro da mesma caixa.

Arandela.

Sinalizador de emergência.

C

Caixa de Passagem c/ tampa de concreto - 0,4 x 0,4 x 0,6m. (Comunicação)

E

Caixa de Passagem c/ tampa de concreto - 0,6 x 0,6 x 0,6m. (Elétrica)

N. do circuito

Condutor de proteção - (fio terra)(isolação de cor verde)

Condutor de retorno (amarelo-branco)

Condutor de fase (vermelho-preto)

Seção de condutor em mm². Sem indicação considerar 2,5mm²

Condutor neutro (isolação de cor azul claro)

Condutor retorno poderá ser 1,5mm²

CENTRO DE PARTO NORMAL
TOMADAS ARCOND / CHUVEIROS
ESCALA 1:100

PREFEITURA DE

CASTANHAL

AGORA É A VEZ DO POVO

ELÉTRICO

Projeto:	CONSTRUEÍ O DO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - HOSPITALAR C/ 5 PPP'S		Prancha: 2/7
Local:	Rua a ser Aberta, s/n - Bairro Cristo		
Prancha:	Ar-condicionado e Chuveiro	Escala Indicada	
Pfeito:	Paulo Sº rgio Rodrigues Titan		
Sec. de Planejamento:	Adalberto de Moraes Filho		
Autor do Projeto:	Alexandre Rogº rio Gainº EngºCivil - CREA 5060435411/D	ART 92221220130734808	Data: Janeiro/2015
Resp. Técnico:	La's Araújo CAU A62240-0	AREA CONSTRUÍDA 293.04 m²	Moldura: A1 - 841 x 594 mm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT