

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - 9/2025-067FMS/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 531,333

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	78	39.000,000

Item: 0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 659,165

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	196	105.840,000

Item: 0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 725,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	34	19.720,000

Item: 0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPOSTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ



SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 885,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	39	28.470,000

Item: 0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 1.021,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	164	131.200,000

Item: 0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 1.175,900

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	12	10.560,000

Item: 0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 1.392,340

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	2	1.860,000

Item: 0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA



POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 1.685,870

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	12	12.720,000

Item: 0009 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 229,020

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9	PROPRIA	254	45.720,000

Item: 0010 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 262,443

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 1	PROPRIA	496	104.160,000

Item: 0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 316,280

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 1	PROPRIA	134	37.520,000

Item: 0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 250,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 2	PROPRIA	24	5.760,000

Item: 0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 320,500

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 3	PROPRIA	314	94.200,000

Item: 0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 525,300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 3	PROPRIA	10	4.900,000

Item: 0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 726,237

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 6	PROPRIA	36	22.320,000

Item: 0016 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 271,667



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.0	PROPRIA	88	22.000,000

Item: 0017 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 281,667

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.	PROPRIA	410	115.483,470

Item: 0018 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 377,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.	PROPRIA	103	38.728,000

Item: 0019 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 350,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.	PROPRIA	33	9.900,000

Item: 0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 431,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.	PROPRIA	314	135.334,000

Item: 0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 520,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.	PROPRIA	10	5.190,000

Item: 0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 650,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.	PROPRIA	16	10.384,000

Item: 0023 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 188,250

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PROPRIA	68	12.801,000

Item: 0024 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 212,057

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



50.954.223 JOAO PAULO SILVA
MATOS (50.954.223/0001-66)

Adjudicado em: 09/07/2025 -
10:12:34 - Por: RENATA DE
ARAÚJO OLIVEIRA

SERVIÇO DE
DESINSTALAÇÃO DE
CENTRAL DE A

PRÓPRIA

243

51.529,851

Item: 0025 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 228,167

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PRÓPRIA	57	13.005,519

Item: 0026 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 221,810

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PRÓPRIA	28	5.600,000

Item: 0027 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 253,557

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PRÓPRIA	72	15.120,000

Item: 0028 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 334,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PRÓPRIA	2	600,000

Item: 0029 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 441,900

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PRÓPRIA	2	800,000

Item: 0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 636,570

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PRÓPRIA	10	6.100,000

Item: 0031 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - Especificação : INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR MEDINDO ATÉ 2,00 m, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO - Valor Referência: 168,680

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - Especifica	PRÓPRIA	5	800,000

Item: 0032 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORTINA DE AR - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DO APARELHO COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 149,700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



50.954.223 JOAO PAULO SILVA
MATOS (50.954.223/0001-66)

Adjudicado em: 09/07/2025 -
10:12:34 - Por: RENATA DE
ARAÚJO OLIVEIRA

SERVIÇO DE LIMPEZA
DE CORTINA DE AR -
ES

10

1.400,000

Item: 0033 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - Valor Referência: 292,123

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 2	PROPRIA	112	31.360,000

Item: 0034 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - Valor Referência: 400,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.0	PROPRIA	10	3.800,000

Item: 0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 230,600

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PROPRIA	10	2.100,000

Item: 0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - Valor Referência: 199,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	PROPRIA	10	1.800,000

Item: 0037 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - Valor Referência: 889,750

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS (50.954.223/0001-66)	Adjudicado em: 09/07/2025 - 10:12:34 - Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D	PROPRIA	12	8.160,000

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - 9/2025-067FMS/2025

Resultado da Homologação

0001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 531,333

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	500,000	39.000,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 659,165

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	540,000	105.840,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0003 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 725,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	580,000	19.720,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0004 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS



TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 885,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	730,000	28.470,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0005 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 1.021,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	800,000	131.200,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0006 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 1.175,900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	880,000	10.560,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 1.392,340

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	930,000	1.860,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0008 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTORTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 1.685,870



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	1.060,000	12.720,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0009 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9 - Valor Referência: 229,020

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	180,000	45.720,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0010 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 1 - Valor Referência: 262,443

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	210,000	104.160,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0011 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 1 - Valor Referência: 316,280

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	280,000	37.520,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0012 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 2 - Valor Referência: 250,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	240,000	5.760,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0013 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 3 - Valor Referência: 320,500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	300,000	94.200,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 3 - Valor Referência: 525,300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	490,000	4.900,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 6 - Valor Referência: 726,237

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	620,000	22.320,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0016 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 9.0 - Valor Referência: 271,667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	250,000	22.000,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0017 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 12. - Valor Referência: 281,667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0018 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 18. - Valor Referência: 377,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	376,000	38.728,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0019 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 24. - Valor Referência: 350,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	300,000	9.900,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0020 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 30. - Valor Referência: 431,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	431,000	135.334,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0021 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 36. - Valor Referência: 520,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	519,000	5.190,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0022 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 60. - Valor Referência: 650,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	649,000	10.384,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0023 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 188,250

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	188,250	12.801,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0024 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 212,057

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	212,057	51.529,851	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0025 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 228,167

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	228,167	13.005,519	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA



0026 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 221,810

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	200,000	5.600,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0027 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 253,557

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	210,000	15.120,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0028 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 334,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	300,000	600,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0029 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 441,900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	400,000	800,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0030 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 636,570

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	610,000	6.100,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0031 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - Especificação : INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR MEDINDO ATÉ 2,00 m, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - Especifica - Valor Referência: 168,680

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	160,000	800,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0032 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORTINA DE AR - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DO APARELHO COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORTINA DE AR - ES - Valor Referência: 149,700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	140,000	1.400,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0033 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS. - ESPECIFICAÇÃO : LIMPEZA DOS APARELHOS COM A RETIRADA E LAVAGEM DAS TAMPAS E FILTROS DE AR, LIMPEZA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO E RETIRADA DA SUJIDADE. - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 2 - Valor Referência: 292,123

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	280,000	31.360,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA



0034 - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : CONFERÊNCIA E REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE NA CENTRAL DE AR DE MODO A GARANTIR A CARGA TÉRMICA NECESSÁRIA AO RENDIMENTO NECESSÁRIO DOS EQUIPAMENTOS - REPOSIÇÃO DO GÁS DA CENTRAL DE AR DE 7.0 - Valor Referência: 400,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	380,000	3.800,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0035 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 230,600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	210,000	2.100,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0036 - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM O RECOLHIMENTO DO GÁS REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR, RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDENSADORA E REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EXISTENTE. TAMBÉM DEVERÃO SER FEITAS AS RETIRADAS DOS SUPORTES DA CONDENSADORA - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A - Valor Referência: 199,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	180,000	1.800,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

0037 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO : A UNIDADE EVAPORADORA SERÁ INSTALADA NA MESMA PAREDE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO APARELHO. A UNIDADE CONDENSADORA SERÁ INSTALADA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO, NA MESMA DIREÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA. A UNIDADE CONDENSADORA DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE SUPTADA E NIVELADA, INCLUINDO CALÇOS DE BORRACHA PARA AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE TUBOS DE COBRE ISOLADOS TERMICAMENTE. A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ELETRODUTO. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR QUE A UNIDADE EVAPORADORA POSSUIRÁ RABICHO COM EXTENSÃO SUFICIENTE. A INSTALAÇÃO COMPLETA DEVERÁ SER COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA OS DEVIDOS TESTES PARA ESTE SERVIÇO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO TAIS COMO SUPORTE, CALÇOS DE BORRACHA, TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL, FITA PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO SERRA COPO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR D - Valor Referência: 889,750

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.954.223 JOAO PAULO SILVA MATOS	680,000	8.160,000	Homologado em 09/07/2025 10:12:45 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA
Autoridade Competente

