



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 014/2020 - SEMINFRA

Santarém (PA), 15 de janeiro de 2020.

Att. Sr. Ronilson - Compras:

Referente a necessidade de Licitação de Bombas para a Orla da Cidade:

Bom Dia, Sr. Ronilson, informo que devido ao controle de cheias do rio Tapajós, tudo indica que teremos a necessidade de bombas para a Orla da cidade no ano de 2020.

Favor providenciar o orçamento e encaminhar ao setor de Licitação.

Atenciosamente,



Sérgio Gouvêa de Melo
Engenheiro Civil

Assessor Técnico II Decreto 422/2017 SEMGOF

Sérgio Gouvêa de Melo
Eng. Civil
CREA-MG 57977-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

CNPJ. (MF) Nº 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

Santarém, 15 de janeiro de 2020

NOTA TÉCNICA 005/2019 / SEMINFRA

Assunto: Necessidade de nova licitação para locação de equipamentos para auxiliar no sistema de drenagem da orla da cidade de Santarém - Pará

Informamos por meio desta Nota Técnica que devido a chegada do período de chuvas na cidade de Santarém e o atual nível dos rios da região, superior ao ano passado e a 2009, é necessário providenciar a Licitação das Bombas para bombeamento das águas pluviais e geradores na Avenida Tapajós para evitar o alagamento desta via.

Detalhamento do Objeto a ser licitado com o preço estimado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	MÊS	QUANT. DE EQUIPAMENTOS	Observações
1.1	Moto-Bomba com motor elétrico de 20cv, acoplado com Bomba de 6'x5', base de ferro, 50m de mangote de 6' de saída e 20 m de mangote de 6' de entrada com niple e maraca.	MENSAL	3	1	
1.2	Moto-Bomba com motor elétrico de 25cv, acoplado com Bomba de 6'x6', base de ferro, 50m de mangote de 6', de saída 20m de mangote de 6' de entrada com niple e maraca.	MENSAL	3	2	
1.3	Moto-Bomba com motor Diesel de 25cv, acoplado com Bomba de 6'x6', base de ferro, 50m de mangote de 6', de saída 20m de mangote de 6' de entrada com niple e maraca.	MENSAL	3	2	
1.4	Moto-Bomba com um motor de no mínimo 6cc, acoplado com Bomba de 8'x8', 1 bateria de 100 A, base de ferro, 7m de mangote de 8' de entrada com niple e maraca e 50m de mangote de 8' de saída – À Diesel.	MENSAL	3	2	
1.5	Moto-Bomba com um motor MWM-6.10TCA 6cc acoplado com Bomba de 12'x12', 2 baterias de 100 A, base de ferro, 8m de mangote de 12' de entrada e 8m de saída, niple e maraca de 12'. – À diesel;	MENSAL	3	1	

Sérgio Gouveia de Melo
Eng. Civil
CREA-MG 57977-D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

CNPJ. (MF) Nº 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

1.6	Moto-Bomba com motor elétrico de 3' com 8m de mangote 3' de entrada com niple e maraca e 8m de mangote de 3' de saída, gaiola de ferro.	MENSAL	3	1	
1.7	Moto-Bomba com motor elétrico de 20 cv acoplado com bomba 3 x3", base de ferro, 5 m de mangote de 3" de entrada com Niple e Maraca, e 7m de 3" de saída.	MENSAL	3	1	
1.8	Moto-Bomba Submersível / Gasolina / 3" / motor de 5.5 cv / 10 MCA / Vazão máxima 27 m³/h.	MENSAL	3	3	
1.9	Grupo gerador de 200 KVA, motor MWM 6.10TCA diesel acoplado gerador Weg de 200KVA Trifásico, base de painel Analógico.	MENSAL	3	1	
1.10	Grupo gerador 80 kva.	MENSAL	3	1	
1.11	Mangote de 8" FLEXÍVEL	MENSAL	3	60 METROS	
1.12	Mangote de 6" FLEXÍVEL	MENSAL	3	80 METROS	
1.13	Maçarico a gás convencional, com mangueira, queimador e botija de gás.	MENSAL	3	2	


SÉRGIO GOUVÊA DE MELO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA-MG 57.977/D

Assessor Técnico II – Decreto 422/2017

Sérgio Gouvea de Melo
Eng. Civil
CREA-MG 57977-D