




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



**RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREDIAIS DE EDIFICAÇÕES
ALUGADAS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ-PA.**


Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



ÍNDICE

1.Objetivo.....	3
2.Normas aplicáveis.....	3
3.Generalidades	4
4.Metodologia	4
5.Conclusão e recomendações	7


Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



1.Objetivo

O presente Relatório Técnico de Avaliação tem por objetivo apresentar a situação atual na qual se encontram as condições estruturais, hidráulicas, elétricas, infraestrutura, super estrutura e complementares do prédio onde está situado o SAMU.

2.Normas aplicáveis

ABNT NBR 6118:2014 – Estruturas de Concreto Armado – Procedimento;

ABNT NBR 15270-1:2017 - Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria
Parte 1: Requisitos

ABNT NBR 7196:2020 - telhas de fibrocimento sem amianto - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento

NBR 5626 - Instalação predial de água fria

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução


Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



3.Generalidades

A residência está localizada nas coordenadas: Latitude - 1°45'55.41"S, Longitude: 55°51'23.02"O, no endereço TV: Cazuzza Guerreiro s/n, Nossa Senhora Perpetuo Socorro, O método construtivo da casa se dá por meio de blocos cerâmicos, com amarração feita com a próprio bloco e com pilares e vigas de concreto armado. A cobertura é feita com a estrutura em madeira e telhas metálicas.

4.Metodologia

O procedimento para a elaboração deste relatório consiste, basicamente, na avaliação da manutenção e uso (item 5.3.8 da NBR 16747:2020) e registro fotográfico dos setores e dos componentes da edificação existente. O presente relatório aponta as não-conformidades identificadas no prédio e recomendações feitas pelo Engenheiro Ian Paulo Gomes Duarte, atuante na secretaria de desenvolvimento urbano – SEMDURB – Oriximiná.


Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



Figura 1 – Infraestrutura, estrutura e cobertura.

A figura 1 mostra que a parte de infraestrutura, estrutura e cobertura da edificação encontram-se aptas para o uso, sem nenhuma patologia que impossibilitem o seu uso. A parte hidrossanitária do prédio também não possui nenhuma patologia que impossibilite o seu funcionamento.

Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



Figura 2 – Parte elétrica.

A figura 2 mostra que a parte elétrica, tanto de pontos de iluminação quanto pontos de força, está apta para o uso, sem nenhuma patologia que impossibilite o seu funcionamento.

Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB
SETOR DE ENGENHARIA



5. Conclusão e recomendações

A avaliação da manutenção, uso e moradia da residência objeto do relatório, foi de vital importância para a visualização de um panorama do ponto de vista técnico onde foi constatado que a edificação está apta para os serviços que nela estão sendo realizados.

Oriximiná, 03 de janeiro de 2022.



Ian Paulo Gomes Duarte

Ian Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 1518972713-PA

Ian Paulo Gomes Duarte

Eng.º Civil - CREA 1518972713-PA